

4. ŪDENSVADA TĪKLI

Postenis	Apraksts
4.1	Ūdensvadu tīklu paplašināšana Draudzības ielai(Draudzības+Pirmā+Liepavotu) :
4.1.1	PE Ø32 PN10, L~ 274,2 m, H _{vid.ieb.} =2 m, 30 pieslēgumi
4.1.2	PE Ø110 PN10, L~ 656 m, H _{vid.ieb.} =2 m,
4.1.3	PE Ø160 PN10, L~ 81 m, H _{vid.ieb.} =2 m,
	Saliekmo dzelzbetona elementu aka ar ķeta akas vāku 40t:
4.1.4	● DN 1500 - 5 kompl. (H=1,5-2,5 m)
4.1.5	● DN 2000 - 2 kompl. (H=1,5-2,5 m)
	Pazemes tipa hidrants akā:
4.1.6	Pazemes tipa hidrants dz/b akā H=1,5-2m - 4kompl
4.2	Ūdensvadu tīklu paplašināšana Kadagā:
4.2.1	PE Ø63 PN10, L~ 146,2 m, H _{vid.ieb.} =2 m, 8 pieslēgumi daudzdzīvokļu mājām
4.2.2	PE Ø110 PN10, L~ 1276,4 m, H _{vid.ieb.} =2 m,
4.2.3	PE Ø160 PN10, L~ 181,9 m, H _{vid.ieb.} =2 m,
	Saliekmo dzelzbetona elementu aka ar ķeta akas vāku 40t:
4.2.3	● DN 1500 - 6 kompl. (H=1,5-2,5 m)
4.2.4	● DN 2000 - 2 kompl. (H=1,5-2,5 m)
	Pazemes tipa hidrants akā:
4.2.5	Pazemes tip hidrants dz/b akā H=1,5-2 m = 7 kompl.
4.2.6	Pazemes tipa hidranta rekonstrukcija dz/b akā = 1 kompl., H _{vid.ieb.} =2 m, DN1500
4.2.7	Pazemes tipa hidranta rekonstrukcija dz/b akā = 1 kompl., H _{vid.ieb.} =2 m, DN2000
	Ūdens plūsmas uzskaites akas:
4.2.8	Ūdens plūsmas uzskaites aka ar ūdens plūsmas mērītāju = 9 kompl., DN1500