



Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
NR. 1212/11102

**Tehniskie noteikumi
Projekta” Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos II kārtā”
projektēšanai .**

Kanalizācijas pašteces cauruļvadu izbūvei jāparedz PVC vai PPR gludsienu caurules ar stinguma klasi, ne zemāku kā SN8.

Kanalizācijas spiedvadu izbūvei jāparedz PE vai PVC caurules ar spiediena klasi ne zemāku kā PN6. Iebūves dziļumos līdz 1,5m, pašteces cauruļvados, pieļaujamas polimēru materiāla skatakas ar diametru 400/315mm. Iebūves dziļumos līdz 2,0m pieļaujamas polimēru materiāla skatakas ar diametru 560/500mm. Lielākos iebūves dziļumos jāparedz skatakas no saliekamā dz/b elementiem ar diametru ne mazāku kā 1000mm. Rekonstruējamās, kā arī jaunbūvējamā kanalizācijas sūkņu stacijās jāparedz SCADA sistēmas staciju vadīšanai un datu pārraidei uz dispečerpunktu Ādažu Centra ciemata NAI. Ūdensvada ierīkošanai pieļaujamas PE ar spiediena klasi ne zemāku kā PN10. Pieļaujama pazemes tipa noslēgarmatūra un ugunsdzēsības hidranti. Projektējamā ūdensvada kolektora pievienojuma vietā esošajam ūdensvada tīklam jāparedz noslēgarmatūra. Pievadatzaru un ūdensvada kolektora savienojuma vietās, kā arī ūdensvada krustpunktos jāparedz noslēgarmatūra.

Veicot tīklu rekonstrukciju jānodrošina visu esošo abonentu pieslēgumu saglabāšana, līdz minimumam samazinot klientu neērtības pārslēgšanas procesā.

Veicot kanalizācijas sūkņu staciju un maģistrālo cauruļvadu posmu pārslēgšanu jānodrošina kopējās kanalizācijas sistēmas bezpārtraukuma darbība.

Projektā jāparedz iespēja perspektīvā pieslēgt visus, ūdensapgādes/kanalizācijas tīkliem pieguļošos, objektus.

Izstrādājot projektu jāievēro LR pastāvošie būvnormatīvi.

Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

SIA „Ādažu Ūdens” tehniskais direktors

Jānis Neilands

11.12.2012.

SIA „ĀDAŽU ŪDENS”

vienotais reģistrācijas Nr.40003929148, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV40003929148

adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, Rīgas rajons, LV2164

norēķinu rekvizīti: A/S „GE Mney Bank”, kods BATRLV2X, norēķinu korts LV74BATR0051802532000