



SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152, fakss: 67545146
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv



22.09.2020

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 4140-17.09/1-20

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, VSIA

Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, Latvija, LV-1019

Tālrunis: 67751409

Fakss: 67764162

2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:

Objekts: LVGMC Laboratorija

Paraugu ņemšanas datums: 16.09.2020; 17.09.2020

N.p.k.	Ņemšanas vieta	Parauga veids
1	20A02925-001 (17.09.2020 10:17)	dzeramais ūdens

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Trauka veids	Daudzums
1	sterila stikla pudele	1L

Paraugu pieņemšanas datums: 17.09.2020, plkst. 11:30

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 17.09.2020/22.09.2020

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - 20A02925-001 (17.09.2020 10:17)				
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	2	1	LVS EN ISO 7899-2:2006
Pseudomonas aeruginosa	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 16266:2008
Clostridium perfringens (ieskaitot sporas)	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 14189:2016
Mikroorganismu koloniju skaits 22°C	KVV/mL	750	383	LVS EN ISO 6222:1999 [§]
Escherichia coli	MPN/100mL	50	16	LVS EN ISO 9308-2:2014
Koliformas	MPN/100mL	2700	1080	LVS EN ISO 9308-2:2014

[§] Mikroorganismu koloniju skaits noteikts 22°C ±2°C 68h laikā. Izmantota plates uzlējuma metode. Barotne Yeast extract agar.

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni.

Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "<".

Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "<", ir vienāds ar MDL.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!

Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.

Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Laboratorijas vadītājas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
Testēšanas pārskats Nr. 4140-17.09/1-20

I-KD-5-19-3-15-03-2007